



záujemcom

Váš list/zo dňa

Naše číslo
014/2024/PZvest

Vybavuje/e-mail
Ing. Ivančinová/
eva.ivancinova@uvlf.sk

Košice
14.02.2024

VEC: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 4

Verejný obstarávateľ:	Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Komenského 73, 041 81 Košice
Predmet zákazky:	Obnova Pavilónu P2
Postup verejného obstarávania:	Zadávanie zákazky bežným postupom pre podlimitné zákazky, s uplatnením § 112 ods. 7, písm. b) zákona o verejnom obstarávaní
Vyhlásenie:	VVO č. 13/2024 zn. 1373 – WYP dňa 18.01.2024

Otázka č.1:

Projektová dokumentácia obsahuje dodanie imobilného výťahu, uvažuje vo výkaze výmer obstarávateľ aj s prípravnými prácami pred osadením samotného výťahu a to:

- Nástupná stena musí byť rovná max. odchylka od zvislice ± 10 mm.
- Odchylka od zvislosti pri stavebných otvoroch ± 5 mm.
- Ostatné steny šachty (okrem betónových) musia byť hladko omietnuté, všetky steny vyhotovené s bielym náterom, ktorý nepodporuje tvorbu prachu, max. odchylka od zvislice -10 mm, $+20$ mm.
- Osvetlenie nástupišť a prístupových ciest podľa EN81.1 (min. 50 Lx) a všeobecne platných bezpečnostných noriem, osvetlenie pred rozvádzačom min. 200 Lx na podlahe.
- Všetky práce murárske a remeselnícke.
- Úpravu čelnej steny pre šachtové dvere
- stavebný otvor podľa dispozičného výkresu.
- Dokončenie stavebného otvoru po montáži šachtových dverí, začistenie a omietnutie až k dverným zárubniam a k nadpražiu.
- V miestach kotvenia betónové bloky /vence/ alebo votknuté ocelové nosníky v roztečiach podľa dispozičného výkresu – neplatí pre betónovú šachtu.
- Montážne nosníky v hornej časti šachty
- Hlavný prívod el. prúdu do viesť do "HV" – hlavného vypínača, podľa dispozičného výkresu, hlavný prívod 230/400 V, 50 Hz dimenzovať s ohľadom na príkon motoru a na vzdialenosť napájacieho zdroja tak, aby úbytok napätia pri rozbehu elektromotoru nepresiahol 10% menovitej hodnoty, voľný koniec cca 4 m.
- Stavebné opatrenie v šachte k zamedzeniu prenosu hluku stavebnými konštrukciami.
- V hornej časti šachty vykonať odvetranie mimo šachtu podľa STN EN 81.1
- min. činná plocha 1% z pôdorysu šachty /zakrytie mriežkou/ - prostredie v šachte $+5^{\circ}\text{C}$ AŽ $+35^{\circ}\text{C}$.
- Podlaha a steny šachty musia byť dimenzované tak, aby boli schopné preniesť zaťaženie od výťahu.(viď tabuľka reakcie).

- Samostatnú telefónnu linku alebo kábel pre dorozumievacie zariadenie priviesť k miestu hlavného prívodu prúdu, voľný koniec cca 4m.
- Úpravu otvoru pre šachtové dvere podľa detailu dispozičného výkresu.
- Lešenie pre montáž výťahu podľa dispozičného výkresu.
- Trvalé osvetlenie šachty podľa STN EN 81.1
- svietidlá 0,5m od dna šachty a 0,5 m od stropu šachty a po celej výške šachty s rozpätím 2,5 – 3 m, aby intenzita 50 Lx bola po celej výške v osi šachty, napojené na obvody budovy a samostatným istením v hlavnom vypínači výťahu – vid' schému.

Odpoveď na otázku č. 1:

Verejný obstarávateľ k uvedenému uvádza, že konštrukcia výťahu a šachty je popísaná v projektovej dokumentácii, ktorá tvorí prílohu č. 6 súťažných podkladov, konkrétne v stavebnej časti v technickej správe, vo výkresovej dokumentácii a v časti statika. Výťahová šachta nie je murovaná omietaná ani betónová ako uvádza záujemca, ale oceľová a je súčasťou dodávky výťahu. Elektroinštalácie sú riešené v časti elektro.

Technická správa stavebná časť, bod 4. VÝŤAH, vid'. príslušné znenie, cit.:

„Výťahová šachta je navrhovaná montovaná oceľová z tenkostenných EXC2 / Ocel' S235JR, S355JR, otvorených ohýbaných profilov. Výplň medzi konštrukcie bude tvoriť bezpečnostné sklo,...“

Uchádzačom navrhnutá cena zákazky musí zahŕňať všetky náklady, súvisiace s plnením zákazky v rozsahu uvedenom v súťažných podkladoch.

Verejný obstarávateľ má za to, že v poskytnutom Vysvetlení súťažných podkladov č. 4 sa jedná len o vysvetľovanie informácií už uvedených v súťažných podkladoch, a z uvedených dôvodov nepovažuje za potrebné predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk, a preto lehoty uverejnené vo Výzve na predkladanie ponúk ostávajú zachované.

RNDr. Marcela Kajňáková, PhD., v. r.

Vedúca Odd. verejného obstarávania